


AA-55 ZOOM

AA-55 ZOOM BLE

Antennen- und
Kabelanalysegerät

RigExpert®



Benutzerhandbuch

Aktuelle Handbücher und Software-Updates finden Sie
unter

<http://rigexpert.com>

Einführung	4
Bedienung des AA-55 ZOOM	5
Erstmaliger Gebrauch	5
Hauptmenü	5
Multifunktionstasten	6
Anschluss an Ihre Antenne	6
SWR-Tabelle	7
Tabellen-ZOOM	7
Datenbildschirm	8
Frequenz- und Bereichseingabe	8
Rückflussdämpfungstabelle	8
R _x -Tabelle	9
Smith-Tabelle	9
Speicherbetrieb	10
SWR-Modus	10
Anzeige aller Parameter	11
Multi-SWR-Modus	12
Anwendungen	13
Antennen	13
Koaxialleitungen	14
Messung anderer Elemente	21
Anhänge	24
Anhang 1: Technische Daten	24
Anhang 2: Vorsichtsmaßnahmen	25
Anhang 3: Werkzeuge-Menü	26
Anhang 4: Setup-Menü	31
Anhang 5: Kalibrierung	32
Anhang 6: Dummy-Lasten	34

Einführung

Vielen Dank für Ihren Kauf des Antennen- und Kabelanalysegerätes **RigExpert AA-55 ZOOM!** Wir haben unser Bestes getan, um es leistungsfähig und dennoch einfach bedienbar zu machen.

Das Analysegerät ist für die Messung von SWR (Stehwellenverhältnis), Rückflussdämpfung, Kabelverlust sowie anderer Parameter von Kabel- und Antennensystemen im Bereich von 60 kHz bis 55 MHz ausgelegt. Die integrierte ZOOM-Fähigkeit gestaltet grafische Messungen besonders effektiv.

Die Version **AA-55 ZOOM BLE** des Analysegeräts ist mit einem Bluetooth-Modul ausgestattet, das eine drahtlose Verbindung mit Ihrem Laptop, Tablet oder Smartphone erlaubt.

Mit diesem Analysegerät lassen sich die folgenden Aufgaben leicht bewältigen:

- Schnelle Überprüfung einer Antenne
- Abstimmung einer Antenne auf Resonanz
- Vergleich der Antenneneigenschaften vor und nach einem bestimmten Ereignis (Regen, Wirbelsturm usw.)
- Herstellung von Koaxialstichleitungen oder Messung ihrer Parameter
- Kabelprüfung, Messung von Kabelverlust und Leitungswellenwiderstand
- Kapazitäts- oder Induktivitätsmessung von Blindlasten




1. Antennenanschluss
2. LCD-Display
3. Tastenfeld
4. USB-Anschluss

Bedienung des AA-55 ZOOM

Erstmaliger Gebrauch

Bitte legen Sie zwei AA-Zellen (Alkaline oder Ni-MH) in das Batteriefach des Analysegerätes ein und beachten Sie dabei die Polarität. Alternativ können Sie das Gerät

über einen freien USB-Anschluss Ihres Computers mit einem herkömmlichen USB-Kabel mit Strom versorgen.

Drücken Sie die Taste  (Ein/Aus) unten rechts auf dem Tastenfeld, um das Analysegerät einzuschalten. Nach Anzeige der ersten Meldung (mit Firmware-Version und der Seriennummer des Geräts) erscheint ein **Hauptmenü** auf dem Bildschirm.






Verwenden Sie keine Li-Ion- oder andere Zellen mit einer Spannung von mehr als 1,5 V.

Das Analysegerät schaltet sich automatisch aus, wenn es längere Zeit nicht benutzt wird.



Hauptmenü

Das Hauptmenü dient als Ausgangspunkt, von dem aus verschiedene Funktionen gestartet werden können.

Benutzen Sie die Tasten  (Cursor nach oben) und  (Cursor nach unten), um durch das Menü zu scrollen, und drücken Sie dann  (OK), um ein Element auszuwählen.

Zu Ihrer Information wird in der oberen linken Ecke des Bildschirms eine Batterie-Anzeige eingeblendet. Ist das Analysegerät an Ihren Computer angeschlossen, wird diese Anzeige durch ein USB-Symbol ersetzt.


Für den schnellen Zugriff auf bestimmte Funktionen stehen Ihnen Hotkeys zur Verfügung. Drücken Sie zum Beispiel

Die Taste **4** (SWR-Tabelle), um sofort den SWR-Tabellen-Bildschirm zu öffnen.

Multifunktionsstasten

Die meisten Tasten auf dem Tastenfeld des Analysegerätes haben mehrere Funktionen.

So dienen beispielsweise die Zahlen (1) zur Eingabe von Frequenzen und anderen numerischen Parametern. Die Hauptfunktionen (2) ermöglichen einen schnellen Zugriff auf die gängigsten Aufgaben. Alternative Funktionen (3) werden ausgeführt, wenn der Benutzer die Taste **F** (Funktion) gedrückt hält. Zur Vereinfachung sind alternative Funktionen gelb gekennzeichnet.





Sie können die Taste **1** (Hilfe) drücken, um einen Hilfebildschirm mit einer Liste aller aktiven Tastenkombinationen zu öffnen.

Anschluss an Ihre Antenne

Stecken Sie das Kabel in den Antennenanschluss Ihres Analysegerätes und ziehen Sie die Drehhülse fest. Der Rest des Steckers sowie das Kabel sollten feststehen.

Wenn Sie andere Teile des Steckverbinders beim Festziehen oder Lösen verdrehen, können schnell Schäden entstehen. Die Konstruktion des UHF-Steckverbinders lässt ein Verdrehen nicht zu.





SWR-Tabelle

Sobald Ihre Antenne an das Analysegerät angeschlossen ist, können Sie ihre Eigenschaften messen. Drücken Sie **4** (SWR-Tabelle), um den SWR-Tabellen-Bildschirm zu öffnen, und drücken Sie dann (OK), um eine neue Messung zu starten.

Kurz darauf wird das Ergebnis auf dem Bildschirm des Analysegeräts angezeigt.

Drücken Sie die Tastenkombination **F** + , um einen kontinuierlichen Sweep durchzuführen.

Ein kleines Dreieck am unteren Rand des Diagramms entspricht einem Punkt, an dem das SWR sein Minimum erreicht.

Tabellen-ZOOM

Verwenden Sie die Pfeiltasten, um die Mittenfrequenz oder den Scanbereich zu erhöhen oder zu verringern. Beobachten Sie das Hinein- oder Herauszoomen der Tabelle oder die Änderung ihrer Position. Verwenden Sie die Tastenkombination **F** (Funktionstaste) und (Cursor nach oben) oder (Cursor nach unten), um den vertikalen Maßstab der Tabelle zu vergrößern.

Vergessen Sie nicht, die Taste (OK) zu drücken, um die neue Messung zu starten.

*Drücken Sie **F** (Funktionstaste) und **0**, um schnell ein Amateurfunkband zu wählen.*

Datenbildschirm

Der Datenbildschirm ist in allen Tabellenmodi verfügbar. Drücken Sie die Taste **0** (Data), um verschiedene Parameter einer Last am Cursor anzuzeigen.

Daten bei 4050 kHz			
SWR	1.30	RL	17.7 dB
Z	38.5 Ω	Phase	-172.2°
Serienmodell			
R	38.5 Ω	L	-15.9 nH
X	-1.40 Ω	C	8.1 nF
F + 1 - Modell, X - beenden			

Frequenz- und Bereichseingabe

Um die Mittenfrequenz oder den Sweep-Bereich einzugeben, drücken Sie die Taste **3** (Frequenz, Bereich).

Verwenden Sie die Cursortasten zum Navigieren oder die Tasten **0** bis **9** zur Eingabe von Werten. Vergessen Sie nicht, zum Übernehmen die Taste **✓** (OK) zu drücken.

Sweep-Bereich, kHz	
30m	14 000
20m	
17m	
	±02 500
<input checked="" type="checkbox"/> Eingeben <input type="checkbox"/> Abbrechen	
<input type="checkbox"/> Freq. <input type="checkbox"/> Bereich F Bänder	

Drücken Sie **▲** (Cursor nach oben) oder **▼** (Cursor nach unten) und gleichzeitig die Taste **F** (Funktion), um schnell ein Amateurfunkband auszuwählen.

Rückflussdämpfungstabelle

Die Tabelle für die Rückflussdämpfung (RL), die der **SWR-Tabelle** sehr ähnlich ist, wird durch Drücken der Tastenkombination **F** (Funktionstaste) und **4** (RL-Tabelle) im **Hauptmenü** aktiviert.




Die Markierung am unteren Rand des Bildschirms zeigt eine Resonanzfrequenz an, die der Mitte des Scans am nächsten liegt.

R,X-Tabelle

Drücken Sie die Taste **5** (R,X-Tabelle) im **Hauptmenü**, um den Modus „R,X-Tabelle“ aufzurufen.

Positive Werte der Reaktanz (X) entsprechen einer induktiven Last, während negative Werte einer kapazitiven Last entsprechen.

Die Tabelle zeigt **R** und **X** für Serien- oder Parallelmodelle einer Last an. Drücken Sie **F** (Funktionstaste) und **1**, um zwischen diesen Modellen zu wechseln.



Smith-Tabelle

Die Taste **2** (Smith-Tabelle) öffnet einen Bildschirm, auf dem der Reflexionskoeffizient in der **Smith-Tabelle** dargestellt wird.

Um eine Liste der Tastenkombinationen anzuzeigen, drücken Sie wie gewohnt die Taste **1** (Hilfe).

Die Mittenfrequenz wird mit einer kleinen Markierung angezeigt.

Speicherbetrieb

Drücken Sie die Taste **6** (Speichern), um die Tabelle in einem der 10 verfügbaren Speicherplätze zu speichern.

Um Messwerte aus dem Speicher abzurufen, drücken Sie die Taste **9** (Laden), wählen Sie eine Speicherplatznummer und drücken Sie (OK).




Um einen vorhandenen Speicherplatz umzubenennen, drücken Sie die Tastenkombination **F** (Funktionstaste) und **9** (Bearbeiten).

SWR-Modus

Um das SWR bei einer einzelnen Frequenz zu beobachten, drücken Sie die Taste **7** (SWR).

Vergessen Sie nicht, die Taste (OK) zu drücken, um die Messung zu starten oder zu stoppen. Ändern Sie die Frequenz mit den Cursortasten **◀** (nach links) oder **▶** (nach rechts), oder drücken Sie die Taste **3** (Frequenz), um eine neue Frequenz einzugeben.



Das SWR-Symbol oben links in der Ecke blinkt, wenn die Messung durchgeführt wird.

Anzeige aller Parameter


Um verschiedene Parameter einer Last auf einem einzigen Bildschirm anzuzeigen, drücken Sie die Taste **8** (Alle).

All	14 250 kHz	
SWR	1.27	RL 18.6dB
 Z 	43.9Ω	Phase -123.8°
Serienmodell		
R	43.1Ω	L -95.7nH
X	-8.56Ω	C 1.3nF
☑ start/stop, ① - Hilfe.		


Lassen Sie sich nicht durch negative Werte von L oder C verwirren. Dies kann für erfahrene Benutzer nützlich sein.

Auf diesem Bildschirm werden sowohl Werte für *Serien*- als auch für *Parallel*-Modelle der Impedanz einer Last angezeigt.

• Im *Serien*-Modell wird die Impedanz als Widerstand und Reaktanz ausgedrückt, die in Reihe geschaltet sind:




• Im *Parallel*-Modell wird die Impedanz als Widerstand und Reaktanz ausgedrückt, die parallel geschaltet sind:




Multi-SWR-Modus

Drücken Sie die Tastenkombination **F** (Funktionstaste) und **7** (Multi), um das SWR bei bis zu fünf verschiedenen Frequenzen anzuzeigen. Dieser Modus kann für die Abstimmung von Multiband-Antennen nützlich sein.



Verwenden Sie die Tasten **▲** (Cursor nach oben) und **▼** (Cursor nach unten), um eine Frequenz auszuwählen, die eingestellt oder geändert werden soll, und drücken Sie dann die Taste **3** (Frequenz), um einen neuen Wert einzugeben. Vergessen Sie nicht, die Taste **✓** (OK) zu drücken, um die Messung zu starten.

Drücken Sie **F** (Funktionstaste) und **▲** (nach oben), um Mini-SWR-Diagramme für jedes Band anzuzeigen.





Antennen

Prüfung der Antenne

Es empfiehlt sich, eine Antenne zu überprüfen, bevor sie an das Empfangs- oder Sendegerät angeschlossen wird. Der **SWR-Tabellenmodus** ist für diesen Zweck gut geeignet.

Das Bild auf der linken Seite zeigt die SWR-Tabelle einer HF-Antenne. Die Betriebsfrequenz beträgt 14,25 MHz. Das SWR beträgt bei dieser Frequenz 1,17, was als akzeptabel gilt.

Der nächste Bildschirm zeigt die SWR-Tabelle einer anderen Antenne. Die tatsächliche Resonanzfrequenz liegt bei 16 MHz, was zu weit von der gewünschten Frequenz entfernt ist. Das SWR bei 14,25 MHz beträgt 2,49, was in den meisten Fällen nicht akzeptabel ist.



Anpassung der Antenne

Wird bei der Messung festgestellt, dass die Antenne von der gewünschten Frequenz abweicht, kann das Analysegerät bei der Anpassung helfen. Die physikalischen Abmessungen einer einfachen Antenne (z. B. eines Dipols) können in Kenntnis der tatsächlichen und der gewünschten Resonanzfrequenz angepasst werden. Andere Antennentypen enthalten möglicherweise mehr als ein Element zum Anpassen (einschließlich Spulen, Filter usw.), so dass diese Methode nicht funktioniert. Stattdessen können Sie den **SWR-Modus**, den Modus **„Alle Parameter“** oder den Modus **„Smith-Tabelle“** verwenden, um die Ergebnisse beim Anpassen verschiedener Parameter der Antenne kontinuierlich zu verfolgen.



Verwenden Sie für Multiband-Antennen den **MultiSWR-Modus**. Sie können leicht erkennen, wie die Änderung eines der Anpassungselemente (Trimmkondensator, Spule oder physische Länge einer Antenne) das SWR auf bis zu fünf verschiedenen Frequenzen beeinflusst.

Koaxialleitungen

Offene und kurzgeschlossene Kabel

Die Bilder auf der rechten Seite zeigen **R- und X-Tabellen** für ein Kabel mit offenem und kurzgeschlossenem Ende. Eine *Resonanzfrequenz* ist ein Punkt, an dem X (Reaktanz) gleich null ist:

- Im Fall eines offenen Stromkreises entsprechen die Resonanzfrequenzen (von links nach rechts) $1/4$, $3/4$, $5/4$ usw. der Wellenlänge in diesem Kabel;
- Für das kurzgeschlossene Kabel liegen diese Punkte bei $1/2$, 1 , $3/2$ usw. der Wellenlänge.



Kabellängenmessung

Die *Resonanzfrequenzen* eines Kabels hängen sowohl von seiner Länge als auch vom Verkürzungsfaktor ab.

Ein *Verkürzungsfaktor* ist ein Parameter, der die Verlangsamung der Wellengeschwindigkeit im Kabel im Vergleich zum Vakuum charakterisiert. Die Wellengeschwindigkeit (oder Lichtgeschwindigkeit) im Vakuum wird als *elektromagnetische Konstante* bezeichnet: $c=299,792,458$ Meter (oder **983,571,056 Fuß**) pro Sekunde.

Jeder Kabeltyp hat einen anderen Verkürzungsfaktor: für RG-58 beträgt er zum Beispiel 0,66. Beachten Sie, dass dieser Parameter in Abhängigkeit vom Herstellungsverfahren und den Materialien, aus denen das Kabel besteht, variieren kann.

So messen Sie die physische Länge eines Kabels:

1. Ermitteln Sie eine Resonanzfrequenz mit Hilfe der **R,X-Tabelle**.



Beispiel:

Die 1/4-Wellen-Resonanzfrequenz eines offenen RG-58-Kabels beträgt 5381 kHz.

2. Ermitteln Sie mit Kenntnis der *elektromagnetischen Konstante* und des *Verkürzungsfaktors* des betreffenden Kabeltyps die Geschwindigkeit der elektromagnetischen Welle in diesem Kabel.

$$299.792.458 \times 0,66 = \\ 197.863.022 \text{ Meter pro Sekunde}$$

– oder –

$$983.571.056 \times 0,66 = \\ 649.156.897 \text{ Fuß pro Sekunde}$$

3. Berechnen Sie die physische Länge des Kabels, indem Sie die oben genannte Geschwindigkeit durch die Resonanzfrequenz (in Hz) teilen und das Ergebnis mit der Zahl multiplizieren, die der Lage dieser Resonanzfrequenz entspricht (1/4, 1/2, 3/4, 1, 5/4 usw.)

$$197.863.022 / 5.381.000 \times (1/4) =$$

$$9,19 \text{ Meter}$$

– oder –

$$649.156.897 / 5.381.000 \times (1/4) =$$

$$30,16 \text{ Fuß}$$

Messung des Verkürzungsfaktors

Bei bekannter *Resonanzfrequenz* und physikalischer Länge eines Kabels kann der tatsächliche Wert des *Verkürzungsfaktors* leicht gemessen werden:

1. Ermitteln Sie wie oben beschrieben eine *Resonanzfrequenz*.

Beispiel:

5 Meter (16,4 Fuß) offenes Kabel. Die Resonanzfrequenz beträgt 9.400 kHz am 1/4-Wellenpunkt.

2. Berechnen Sie die Geschwindigkeit der elektromagnetischen Welle in diesem Kabel. Teilen Sie die Länge durch 1/4, 1/2, 3/4, usw. (je nach Lage der Resonanzfrequenz) und multiplizieren Sie dann mit der Resonanzfrequenz (in Hz).

$$5 / (1/4) \times 9.400.000 =$$

$$188.000.000 \text{ Meter pro Sekunde}$$

– oder –

$$16,4 / (1/4) \times 9.400.000 =$$

$$616.640.000 \text{ Fuß pro Sekunde}$$

3. Ermitteln Sie abschließend den *Verkürzungsfaktor*. Teilen Sie einfach die oben genannte Geschwindigkeit durch die elektromagnetische Konstante.

$$188.000.000 / 299.792.458 = 0,63$$


– oder –

$$616.640.000 / 983.571.056 = 0,63$$


Fehlerlokalisierung im Kabel

Um die Position eines wahrscheinlichen Fehlers in einem Kabel zu lokalisieren, verwenden Sie einfach die gleiche Methode wie bei der Messung der Kabellänge. Beobachten Sie das Verhalten des reaktiven Bauteils (**X**) in der Nähe der Nullfrequenz:

- Bewegt sich der X-Wert von $-\infty$ nach 0, ist das Kabel unterbrochen:



- Bewegt sich der X-Wert von 0 nach $+\infty$, ist das Kabel kurzgeschlossen:



Erstellung von 1/4- λ , 1/2- λ und anderen Koaxial-Stichleitungen

Kabelstücke einer bestimmten elektrischen Länge werden häufig als Bauteile von *Baluns* (Symmetriergliedern), Übertragungsleitungstransformatoren oder Verzögerungsleitungen verwendet. So erstellen Sie eine Stichleitung mit der vorgegebenen elektrischen Länge:

1. Berechnen Sie die physische Länge. Teilen Sie die elektromagnetische Konstante durch die gewünschte Frequenz (in Hz). Multiplizieren Sie das Ergebnis mit dem Verkürzungsfaktor des Kabels; multiplizieren Sie es dann mit dem gewünschten Verhältnis (in Bezug auf λ).

2. Schneiden Sie ein Stück Kabel ab, das ein wenig länger als dieser Wert ist. Verbinden Sie es mit dem Analysegerät. Das Kabel muss am Kabelende für 1/4- λ -, 3/4- λ - usw. Stichleitungen offen und für 1/2- λ -, λ -, 3/2- λ - usw. Stichleitungen kurzgeschlossen sein.

3. Schalten Sie das Analysegerät in den Messmodus „**Alle Parameter**“. Stellen Sie die Frequenz ein, für welche die Stichleitung ausgelegt ist.

4. Schneiden Sie kleine Stücke (1/10 bis 1/5 der Spanne) vom Kabelende ab, bis der **X**-Wert auf null fällt (oder sein Vorzeichen ändert). Vergessen Sie nicht, den offenen Stromkreis gegebenenfalls wiederherzustellen.

Beispiel:

1/4- λ -Stichleitung für 28,2 MHz, Kabel ist RG-58 (Verkürzungsfaktor ist 0,66)

$$299.792.458 / 28.200.000 \times 0,66 \times (1/4) = 1,75 \text{ Meter}$$

– oder –

$$983.571.056 / 28.200.000 \times 0,66 \times (1/4) = 5,75 \text{ Fuß}$$

Es wurde ein Stück von 1,85 m (6,07 ft) abgeschnitten. Die Spanne beträgt 10 cm (0,33 ft). Das Kabel ist am Kabelende offen.

Es wurden 28.200 kHz eingestellt.

Es wurden 11 cm (0,36 ft) abgeschnitten.

Messung des Leitungswellenwiderstandes

Der *Leitungswellenwiderstand* ist einer der wichtigsten Parameter eines jeden Koaxialkabels. Meist ist der Wert auf dem Kabel vom Hersteller aufgedruckt. In manchen Fällen ist der genaue Wert des Leitungswellenwiderstands jedoch unbekannt oder er wird in Frage gestellt.


So messen Sie den Leitungswellenwiderstand eines Kabels:

1. Schließen Sie am Kabelende einen nicht-induktiven Widerstand an. Der genaue Wert dieses Widerstands ist unwichtig. Es wird jedoch empfohlen, Widerstände von 50 bis 100 Ohm zu verwenden.


2. Rufen Sie den **R,X-Tabellen**-Modus auf und führen Sie eine Messung in einem angemessenen großen Frequenzbereich durch (z. B. 0 bis 55 MHz).

Beispiel 1: 50-Ohm-Kabel mit 100-Ohm-Widerstand am Kabelende.

Beispiel 2: Unbekanntes Kabel mit 100-Ohm-Widerstand am Kabelende.



*Beispiel 1:
50-Ohm-Kabel*



*Beispiel 2:
Unbekanntes Kabel*

3. Ändern Sie den Anzeigebereich und führen Sie weitere Scans durch, um eine Frequenz zu finden, bei der **R** (Widerstand) sein Maximum erreicht, sowie eine weitere Frequenz mit dem Minimum. An diesen Punkten schneidet **X** (Reaktanz) die Nulllinie.

4. Wechseln Sie durch Drücken der Taste **0** (Data) zum Bildschirm „**Daten am Cursor**“ und suchen Sie die Werte von **R** bei den zuvor erkannten Frequenzen.

5. Berechnen Sie die Quadratwurzel des Produkts aus diesen beiden Werten.

Beispiel 1:

3,85 MHz – min., 8,25 MHz – max.

Beispiel 2:

5,50 MHz – max., 2,75 MHz – min.

Beispiel 1:

28,4 Ohm – min., 88,4 Ohm – max.

Beispiel 2:

90,0 Ohm – max., 61,3 Ohm – min.

Beispiel 1:

Quadratwurzel von $(28,4 \times 88,4) =$

50,1 Ohm

Beispiel 2:

Quadratwurzel von $(90,0 \times 61,3) =$

74,3 Ohm

Das Werkzeuge-Menü (s. Seite 26) enthält mehrere automatisierte Werkzeuge für die Berechnung von Koaxialleitungen.

Messung anderer Elemente


Obwohl das RigExpert AA-55 ZOOM für die Verwendung mit Antennen und Antennenzuleitungen konzipiert wurde, kann es auch erfolgreich zur Messung von Parametern anderer HF-Elemente dienen.

Kapazitäten und Induktivitäten

Das Analysegerät kann Kapazitäten von einigen pF bis etwa 0,1 μF sowie Induktivitäten von einigen nH bis etwa 100 μH messen. Da die Messung von Kapazitäten und Induktivitäten nicht zu den Hauptaufgaben der RigExpert-Analysegeräte zählt, muss der Benutzer einige Erfahrung mit derartigen Messungen sammeln.

Achten Sie darauf, die Kapazität bzw. Induktivität so nahe wie möglich am HF-Steckverbinder des Analysegeräts zu platzieren.

1. Rufen Sie den **R,X-Tabellenmodus** auf und wählen Sie einen ausreichend großen Scanbereich. Führen Sie einen Scan durch.



Beispiel 1:
Unbekannte Kapazität



Beispiel 2:
Unbekannte Induktivität

2. Scrollen Sie mit der linken und rechten Pfeiltaste zu der Frequenz, bei der X -25 bis -100 Ohm für Kapazitäten oder 25 bis 100 Ohm für Induktivitäten beträgt. Ändern Sie den Scanbereich und führen Sie gegebenenfalls zusätzliche Scans durch.

3. Wechseln Sie durch Drücken der Taste **0** zum Bildschirm „Daten am Cursor“ und lesen Sie den Wert der Kapazität oder Induktivität ab.

All		5 560 kHz	
SWR	∞	RL	0.13 dB
Z	28.7 Ω	Serienmodell	
R	0.49 Ω	L	-822.2 nH
X	-28.7 Ω	C	996.6 pF
<input checked="" type="checkbox"/> start/stop, 1 - Hilfe.			

Beispiel 1:
Unbekannte Kapazität

All		25 000 kHz	
SWR	∞	RL	0.02 dB
Z	23.3 Ω	Serienmodell	
R	0.08 Ω	L	148.4 nH
X	23.3 Ω	C	-273.2 pF
<input checked="" type="checkbox"/> start/stop, 1 - Hilfe.			


Beispiel 2:
Unbekannte Induktivität

Transformatoren

RigExpert-Analysegeräte können auch zur Überprüfung von HF-Transformatoren eingesetzt werden. Verbinden Sie einen 50-Ohm-Widerstand mit der Sekundärspule (bei 1:1-Transformatoren) und verwenden Sie die Modi „SWR-Tabelle“, „R,X-Tabelle“ oder „Smith-Tabelle“, um den Frequenzgang des Transformators zu überprüfen. Für nicht-1:1-Transformatoren können auch Widerstände mit anderen Werten verwendet werden.


Sperrkreise

Eine *Sperrkreis* ist in der Regel ein resonantes L-C-Netzwerk, das in Multiband-Antennen verwendet wird. Mit einer einfachen Drahtspule mit einer Windung kann die Resonanzfrequenz eines Sperrkreises gemessen werden.



Beispiel:

Ein Koaxial-Sperrkreis aus 5 Windungen eines Fernsehkabels (Spulendurchmesser: 6 cm) wurde gemessen.



Eine an das Analysegerät angeschlossene Spule mit einer Windung (etwa 10 cm Durchmesser) wurde koaxial einige Zentimeter vom gemessenen Sperrkreis entfernt angebracht. Die SWR-Tabelle zeigt einen sichtbaren Einbruch bei 17,46 MHz, der Resonanzfrequenz des Sperrkreises.

Anhang 1

Technische Daten

Frequenzbereich: 0,06 bis 55 MHz

Frequenzeingabe: Auflösung 1 kHz

Messung für 25-, 50-, 75-, 100-, 150-, 200-, 300-, 450-, und 600-Ohm-Systeme

SWR-Messbereich:

- 1 bis 100 in numerischen Modi
- 1 bis 10 in Tabellen-Modi

SWR-Display: numerische oder analoge Anzeige

R- und X-Bereich:

- 0 bis 10.000, -10.000 bis 10.000 Ohm
in numerischen Modi
- 0 bis 1.000, -1.000 bis 1.000 Ohm
in Tabellen-Modi

Anzeige-Modi:

- SWR bei einzelnen oder mehreren Frequenzen
- SWR, Rückflussdämpfung, R, X, Z, L, C
bei einer einzelnen Frequenz
- SWR-Tabelle, 100 Punkte
- R, X-Tabelle, 100 Punkte
- Smith-Tabelle, 100 Punkte
- Rückflussdämpfung-Tabelle, 100 Punkte
- Kabel-Werkzeuge (Stichleitungstuner,
Längen- und Verkürzungsfaktor, Messung von
Kabelverlust und Leitungswellenwiderstand)

Optionale Kalibrierung bei offener, kurzer Last.

HF-Ausgang:

- Steckverbinder-Typ: UHF (SO-239)
- Ausgangssignalform: quadratisch, 0,06 bis 55 MHz
- Ausgangsleistung: +13 dBm (bei 50 Ohm Last)

Stromversorgung:

- Zwei 1,5-V-Alkalibatterien, Typ AA
- Zwei 1,2-V-Ni-MH-Akkus, Typ AA
- Bei vollgeladenen Akkus max. 4 Stunden
kontinuierliche Messung, max. 2 Tage im Stand-
by-Modus
- Ist das Analysegerät an einen PC oder
einen Gleichstromadapter mit USB-Buchse
angeschlossen, wird es aus diesen Quellen
gespeist

Schnittstelle:

- 320×240 TFT-Farb-Display
- 6x3 Tasten auf wasserdichtem Tastenfeld
- Mehrsprachige Menüs und Hilfebildschirme
- USB-Verbindung zu einem PC

AA-55 ZOOM BLE:

Bluetooth-Spezifikation 4.2, LE

Abmessungen: 103 × 207 × 37 mm
(4,1 × 8,1 × 1,4 in)

Betriebstemperatur: 0 bis 40 °C (32 bis 104 °F)

Gewicht: 310 g (10,9 oz) ohne Batterien

Garantie: 2 Jahre

Hergestellt in der Ukraine.

Anhang 2

Vorsichtsmaßnahmen



Niemals das Analysegerät bei Gewitter an die Antenne anschließen. Der Bediener kann durch Blitzeinschlag oder statische Entladung getötet werden.



Niemals das Analysegerät nach Beendigung des Betriebs an der Antenne angeschlossen lassen. Blitzeinschläge oder nahegelegene Sender können es dauerhaft beschädigen.



Niemals ein HF-Signal oder eine Gleichspannung in den Steckverbinder des Analysegerätes einspeisen. Schließen Sie es nicht an Ihre Antenne an, solange aktive Sender in der Nähe sind.



Vermeiden Sie statische Entladungen beim Anschluss eines Kabels an das Analysegerät. Es wird empfohlen, das Kabel zu erden, bevor es angeschlossen wird.



Vermeiden Sie es, das Analysegerät im aktiven Messmodus zu belassen, wenn Sie ihn nicht benötigen. Dies könnte Interferenzen bei benachbarten Empfängern verursachen.



Beim Einsatz eines PC schließen Sie **zuerst** das Kabel an den Steckverbinder des Analysegeräts an und verbinden Sie **dann** das Analysegerät mit dem USB-Anschluss des Computers. Damit wird das Analysegerät vor statischen Entladungen geschützt.

Anhang 3

Werkzeuge-Menü

Drücken Sie die Tastenkombination **F** + **8** für den Schnellzugriff auf das Menü.


Stub-Tuner

Der Stub-Tuner-Modus ist für die Erstellung oder Überprüfung von $1/4\lambda$ - oder $1/2\lambda$ -Koaxialstichleitungen gedacht.

Verbinden Sie entweder ein offenes oder ein kurzgeschlossenes Kabel mit dem Analysegerät und drücken Sie (OK), um zu starten.

Das Analysegerät zeigt sofort die Resonanzfrequenzen für Viertel- und Halbwellenstichleitungen an.

Längere Kabel haben eine niedrigere Resonanzfrequenz.



Kabellänge & VKF

Verkürz. faktor: **0.66**

Länge (m): **009.15**

Kabellänge zeigen.

Für Hilfe **F**+**1** drücken.

Kabellänge & VKF



Verkürz. faktor: **0.72**



Länge (m): **010.00**

Verkürzungsfaktor zeigen.

Für Hilfe **F**+**1** drücken.

Länge & VKF

Wenn der *Verkürzungsfaktor* bekannt ist, lässt sich die physische Länge eines Kabels leicht berechnen. Drücken Sie die Taste  (nach oben) und ändern Sie den Wert des Verkürzungsfaktors, drücken Sie dann  (OK), um die Messung zu starten.

Um den *Verkürzungsfaktor* eines unbekanntes Kabels zu ermitteln, drücken Sie die Taste  (nach unten), geben Sie die physische Länge ein und drücken Sie dann  (OK).

*Der Verkürzungsfaktor hängt vom Typ Ihrer Übertragungsleitung ab.
Beispielsweise beträgt der VKF eines RG-58-Kabels mit Polyethylenisolierung 0,66.*

Kabelverlust

Um den *Verlust* in einem Koaxialkabel zu messen, schließen Sie ein Stück eines Kabels an den Steckverbinder des Analysegeräts an. Vergewissern Sie sich, dass das Kabelende des Kabels **offen** ist. Drücken Sie (OK), um zu starten.

Schließen Sie dann das Kabelende **kurz**, und drücken Sie (OK), um fortzufahren.

Sobald das Analysegerät die Messung abgeschlossen hat, sehen Sie die **Tabelle „Verlust vs. Frequenz“**. Verwenden Sie die Cursortasten (nach links) und (nach rechts), um die Frequenz zu ändern. Beobachten Sie den Verlustwert in Dezibel am unteren Rand des Bildschirms des Analysegeräts.

Drücken Sie die Taste (Hilfe), um eine Liste mit weiteren Tastenkombinationen anzuzeigen.


Kabelverlustmessung

Schritt 1/2:

Ein Kabel für OFFENEN SCHALTUNGSKREIS am Antennensteckverbinder anschließen, dann mit -Taste starten.

Beenden

dB Verlust vs. Frequenz




1.82dB bei 27500 kHz Hilfe

Kabelimpedanz

Schritt 1/2:

Ein Kabel für OFFENEN SCHALT-KREIS am Antennensteckverbinder anschließen, dann mit -Taste starten.

Beenden



Kabelimpedanz

Um den *Leitungswellenwiderstand* zu messen, verwenden Sie ein Stück eines unbeschalteten Kabels: Ein halber Meter (oder ein Fuß) oder länger sollte ausreichen. Drücken Sie (OK), um zu starten.

Als Nächstes wird das Kabelende des Kabels kurzgeschlossen. Drücken Sie (OK), um fortzufahren.

Es gibt mehrere Gründe, warum die resultierende Tabelle nicht gleichmäßig aussieht. Daher müssen Sie die Cursortasten (nach links) und (nach rechts) verwenden, um die Stelle zu finden, an der die Impedanz stabil ist. Das Ergebnis wird in der unteren linken Ecke des Bildschirms angezeigt.

Drücken Sie die Tastenkombination F + (nach oben) und F + (nach unten), um bei Bedarf den Maßstab zu ändern.

Selbsttests

Das Analysegerät AA-55 ZOOM verfügt über mehrere integrierte Selbsttests, die vom Benutzer durchgeführt werden können, um die ordnungsgemäße Funktion des Analysegeräts zu gewährleisten.

Überprüfen Sie, ob *alle Kabel oder Adapter* vom Steckverbinder Ihres Analysegeräts abgezogen sind. Drücken Sie dann (OK) um den ersten Test (**Detektortest**) zu starten.

Im Erfolgsfall sollte „**Passed**“ („**Bestanden**“) angezeigt werden.

Fahren Sie mit zwei weiteren Tests fort: Mit dem zweiten (**Test mit eingebautem Filter**) und dritten (**Test mit Last**). Für den dritten Test müssen Sie eine gute 50-Ohm-Last *direkt* am Steckverbinder des Analysegeräts anschließen. Auf Seite 34 finden Sie weitere Informationen zu 50-Ohm-Lasten.

Selbsttests

Schritt 1/3: Detektortest.
Vor dem Starten des Tests bitte alle Kabel oder Adapter vom Analysegerät trennen, dann -Taste drücken.

Beenden

Selbsttests

Detektortest **Bestanden**

Die -Taste drücken, um den nächsten Test auszuführen.




Beenden

Selbsttests

Schritt 3/3: Test mit Ladung
Jetzt eine 50-Ohm-Last direkt an Analysegerät anschließen, dann -Taste drücken.

Beenden

Anhang 4 Setup-Menü




Drücken Sie die Tastenkombination **F** + **1** für den Schnellzugriff auf das **Setup**-Menü.

- **Language** – Wählen Sie eine Sprache für die Menüs des Analysegeräts
- **Palette** – Wählen Sie ein Farbschema
- **Battery** – Wählen Sie ein Stromverbrauchsschema
- **Sound** – Wählen Sie die Lautstärke
- **Sys. imp.** – Wählen Sie die Systemimpedanz (25, 50, 75, 100, 150, 200, 300, 450, 600 Ohm), die sich auf die SWR- und Rückflussdämpfungswerte auswirkt.
- **Units** – Wählen Sie metrische (Meter) oder imperiale (Fuß) Einheiten
- **Bands** – Wählen Sie eine ITU-Region aus, um die Amateurfunkbänder hervorzuheben
- **Cable vel. factor** – Wählen Sie einen Verkürzungsfaktor des Koaxialkabels für den TDR-Modus
- **Freq. corr.** – Frequenzkorrektur für den Oszillator des Analysegerätes
- **Bluetooth** – Schalten Sie beim AA-55 ZOOM BLE das Bluetooth-Modul ein (aktivieren) oder aus (Akku sparen)
- **Reset settings** – Setzen Sie das Analysegerät auf die Werkseinstellungen zurück
- **Clear saved charts** – Löschen Sie alle Speicherplätze

Anhang 5 Kalibrierung

Das RigExpert AA-55 ZOOM ist ein präzises, selbstkalibrierendes Messgerät, das für den „Out-of-the-box“-Betrieb entwickelt wurde. Das Analysegerät unterstützt jedoch eine dem Industriestandard entsprechende *Open-Short-Load*-Kalibrierung.

Die zur Kalibrierung verwendeten *Standards* sollten von hoher Qualität sein (s. Seite 34). Diese Anforderung ist insbesondere für hohe Frequenzen wichtig. Es sollten drei verschiedene Kalibrierstandards verwendet werden: „**offen**“, „**kurz**“ und „**Last**“ (in der Regel ein 50-Ohm-Widerstand). Ein Ort, an dem diese Standards während der Kalibrierung verbunden werden, wird als *Referenzebene* bezeichnet. Wird die Kalibrierung am Kabelende einer Übertragungsleitung durchgeführt, werden die Parameter dieser Leitung von den Messergebnissen abgezogen und das Analysegerät zeigt die „wahren“ Parameter einer Last an.



Kalibrierung

Kalibrierung: Nicht ausgeführt

Zum Start der Kalibrierung
 drücken.


Beenden

Kalibrierung

Schritt 1/3:

Schließen Sie einen OFFENEN
 Kalibrierungsstandard an,
 drücken Sie dann die -Taste

Beenden



Um eine Kalibrierung mit offener Kurzzeitlast durchzuführen, wählen Sie **Kalibrieren** im **Hauptmenü** (oder drücken Sie einfach die Tastenkombination **F** + **2**).

Schließen Sie die Kalibrierstandards „**offen**“, „**kurz**“ und „**Last**“ entsprechend den Anweisungen auf dem Bildschirm an den Antennensteckverbinder des Analysegeräts an.

Sie können Kalibrierstandards an das Kabelende eines Kabels anschließen, so dass das Kabel „genullt“ wird.

Um die Kalibrierung anzuwenden, drücken Sie die in einem beliebigen Messmodus die Tastenkombination **F** + **2**. Die Markierung „**CAL**“ wird in der unteren linken Ecke des Bildschirms angezeigt.

Anhang 6 Dummy-Lasten


50-Ohm-Dummy-Lasten sind nicht alle gleich.

Für die *Kalibrierung* (s. Seite 32) verwenden Sie bitte HF-Abschlusswiderstände mit geringer Leistung und niedrigem SWR über den gesamten Frequenzbereich.


Hochleistungs-Abschlusswiderstände, insbesondere über lange Kabel, sind weder für *Kalibrierzwecke* (Seite 32) noch für *Selbsttests* des Analysegeräts (Seite 30) geeignet.



Amphenol
202109-10
Abschlusswiderstandsstecker, 1 Watt
Niedriges SWR



Bird 8201
Ölgekühlter Abschluss, 500 Watt
Hohes SWR



EG-KONFORMITÄTSERKLÄRUNG
In Übereinstimmung mit EN ISO 17050-1: 2004

Wir, **Rig Expert Ukraine Ltd., 2 Solomenska Ploscha, Kiew, 03035, Ukraine**
erklären in unserer alleinigen Verantwortung, dass das Produkt

Gerät	Antennen- und Kabelanalysegerät
Markenname	RigExpert
Modellnummer	AA-55 ZOOM

auf das sich diese Erklärung bezieht, mit den folgenden Normen und/oder anderen normativen Dokumenten übereinstimmt:

<i>Referenz-Nr.:</i>	<i>Titel:</i>	<i>Ausgabe/Datum:</i>
IEC61000-4-2	Prüf- und Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen die Entladung statischer Elektrizität	2008
IEC 61000-4-3	Prüf- und Messverfahren – Prüfung der Störfestigkeit gegen hochfrequente elektromagnetische Felder	2010

Wir erklären hiermit, dass das oben genannte Produkt mit allen anwendbaren grundlegenden Anforderungen der Richtlinie 2004/108/EG (*EMV-Richtlinie*) übereinstimmt.

Die technische Dokumentation zu den oben genannten Geräten wird hinterlegt bei:

TESTSVYAZ LLP

Suite 1, 5 Percy Street, Fitzrovia, London, W1T 1DG, Vereinigtes Königreich

/Denys Nechytailov/
Direktor

Dienstag, 21. August 2018

Für private Haushalte: Informationen zur Entsorgung für Benutzer von Elektro- und Elektronik-Altgeräten

Dieses Symbol auf dem/den Produkt(en) und/oder den Begleiddokumenten bedeutet, dass gebrauchte Elektro- und Elektronikgeräte nicht in den allgemeinen Hausmüll gegeben werden dürfen. Für eine ordnungsgemäße Behandlung, Aufbereitung und Wiederverwertung bringen Sie dieses Produkt bitte zu ausgewiesenen Sammelstellen, wo es kostenlos angenommen wird.



In einigen Ländern können Sie Ihre Produkte auch an Ihren örtlichen Händler zurückgeben, wenn Sie ein gleichwertiges neues Produkt kaufen. Die ordnungsgemäße Entsorgung dieses Produkts trägt dazu bei, wertvolle Ressourcen zu sparen und mögliche negative Auswirkungen auf die menschliche Gesundheit und die Umwelt zu vermeiden, die sonst durch unsachgemäße Abfallentsorgung entstehen könnten.

Bitte wenden Sie sich an Ihre örtliche Behörde, um weitere Informationen über die nächstgelegene Sammelstelle zu erhalten. Für die unsachgemäße Entsorgung dieser Abfälle können gemäß Ihren nationalen Rechtsvorschriften Strafen verhängt werden.

Für gewerbliche Nutzer in der Europäischen Union

Wenn Sie elektrische und elektronische Geräte entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihren Händler oder Lieferanten, um weitere Informationen zu erhalten.

Für die Entsorgung in Ländern außerhalb der Europäischen Union

Dieses Symbol ist nur in der Europäischen Union (EU) gültig. Wenn Sie dieses Produkt entsorgen möchten, wenden Sie sich bitte an Ihre örtlichen Behörden oder Ihren Händler und fragen Sie nach der richtigen Entsorgungsmethode.

<http://www.rigexpert.com>

Copyright © 2016-2020 Rig Expert Ukraine Ltd.

„RigExpert“ ist eine eingetragene Marke von Rig Expert Ukraine Ltd.



Dok.-Datum: 30. Nov. 2020